



## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B  
TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 [www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl)

Kąty Wrocławskie, 08.12.2014r.

ZGK/DW/5379 /2014

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek radiowych do zdalnego odczytu dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 26B.

W dniu 08.12.2014r. do Zamawiającego, od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek radiowych do zdalnego odczytu, wpłynęło następujące zapytanie:

*Pytanie 1. W załączniku nr 2 do SIWZ w tabeli z wykazem wodomierzy oraz nakładek radiowych Zamawiający wymaga dostawy w pozycji 8 i 9 wodomierzy o średnicy DN 50 i DN 80 w klasie B o konstrukcji jednostrumieniowej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy o średnicy DN 50 i 80 w klasie B o konstrukcji śrubowej?*

Odpowiedź: 1. Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy o średnicy DN 50 i 80 w klasie B o konstrukcji śrubowej.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Janyse Kozmiński

Otrzymują:

1. Wykonawca, który zadał pytanie,
2. Strona internetowa [www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl),
3. Strona internetowa [www.bip.zgk.katywroclawskie.pl](http://www.bip.zgk.katywroclawskie.pl),
4. ZGK, a/a.