



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie, 02.03.2015r.

ZGK/DKŚ/ *895* /2015

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz z obsługą i serwisowaniem sprzętu dozującego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W dniu 02.03.2015r. do Zamawiającego, od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

W par. IV p. 21 odnośnie w/w przetargu, podaje się, że przegląd i kalibracja systemów dozujących powinna odbywać się co najmniej 3 razy w roku.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu pkt 21 z SIWZ, par. 2 pkt 6 i 8 z Projektu Umowy oraz pkt 7 i 9 Opisu przedmiotu zamówienia.

Uważamy, że jako dostawca środka chemicznego nie będący jednocześnie dostawcą instalacji dozującej nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania przeglądów ora kalibracji instalacji.

Naszym zdaniem zadania te powinien przeprowadzać dostawca instalacji, a nie dostawca środka chemicznego.

Odpowiedź 1.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma możliwości wykreślenia zapisu pkt 21 z SIWZ, par. 2 pkt 6 i 8 z Projektu Umowy oraz pkt 7 i 9 z Opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz z obsługą i serwisowaniem sprzętu dozującego. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień częściowych. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzi na zapytania Wykonawcy nr ZGK/DKŚ/877/2015 z dnia 27.02.2015r. Jeżeli Wykonawca jest tylko dostawcą środka chemicznego i chce wziąć udział w postępowaniu może zlecić innemu podwykonawcy, np. obsługę i serwisowanie sprzętu dozującego.

Otrzymują:

- 1) Wykonawca, biorący udział w postępowaniu,
- 2) Strona internetowa www.zgk-katy.pl
- 3) Strona internetowa www.bip.zgk.katywroclawskie.pl
- 4) ZGK, a/a.

KIEROWNIK KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
PROKURANT
[Podpis]
mgr inż. Marek Buczak